

## **Mitteilung**

### **WKP-Mangel an einer Batterieanlage**

Am 06.12.2024 wurde im Zuge einer Wiederkehrenden Prüfung (WKP) an einer Batterieanlage in den Entsorgungsbetrieben festgestellt, dass ein Batterieblock die Entladeschlussspannung vorzeitig erreichte. Die gesamte Batterieanlage wird getauscht.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.