

Mitteilung

Kurzzeitige Spannungsunterbrechung im Normalnetz der WAK

Am 09. Dezember 2024 kam es bei Arbeiten an der Stromversorgung zu einem Ausfall des Normalnetzes. Die Notstromdiesel übernahmen die Stromversorgung des Geländes der Wiederaufarbeitungsanlage (WAK). Durch diese Störung fuhren die Lüftungsanlagen der WAK in einen sicheren Betriebszustand.

Nach wenigen Minuten war die Versorgung über das Normalnetz wiederhergestellt.

Das Schutzziel der Aufrechterhaltung einer gerichteten Strömung in den Gebäuden war jederzeit gewährleistet.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.